



Verdrahtung von Mess- und Steuereinrichtungen (EWN03, 6.75)

Enden von flexiblen Leitern (Litze) sind mit Hülsen von mindestens 20mm Länge zu versehen.
 Die Pressung ist Gasfrei und quadratisch zu erstellen.
 Zulässige Hülsenpresszange: Phoenix Contact, Crimpfox 6F, 120 78 28

Steuerleiter	1.5 mm ²	hellgrau, nummeriert (1-9), beschriftet mit Drahthülsen
Steuerpolleiter	1.5 mm ²	je nachdem von welcher Phase abgenommen (br,sw,gr), ab Steuer-Überstromunterbrecher durchgehend eine dunkelgraue Isolation.
Steuerneutralleiter	1.5 mm ²	Der Steuerneutralleiter muss ab dem Steuer-Überstromunterbrecher eine graue Isolation aufweisen und durchgehend mit der Leiternummer 0 gekennzeichnet sein.

Steuerleiter-Legende Beim vorgesehenen Platz für den Rundsteuerempfänger muss die Steuerleiter-Legende bereits angebracht und korrekt ausgefüllt sein.
Beschriftung der Steuerleiter Die Steuerleiter müssen bei allen Enden mit Zahlenhülsen für das entsprechende Steuer-Kommando gekennzeichnet werden.

Lieferung durch EW Romanshorn: Anschlussschema
 Anschlussüberstromunterbrecher / HAK
 Zähler ZMD120
 Rundsteuerempfänger FTU 1632

Ausführung der Schaltgerätekombination:
 Gemäss EN 60439-1, TAB09 und NIN2010

Gezeichnet as 6.10.2010	Geändert as 20.10.2010	Kontrolliert gp	Masstab /	Format A4	Blatt 1/1
<p>EW ROMANSHORN ENERGIE UND WASSER</p> <p>BANKSTRASSE 6 TELEFON 071 466 70 70 POSTFACH TELEFAX 071 466 70 71 8590 ROMANSHORN WWW.EWROMANSHORN.CH</p>			<h2>NS Direktmessung</h2> <h3>Haushaltszähler</h3>		
			Dateiname E01041.dwg	013-13-01	